



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Alla Provincia di Treviso - Settore Viabilità
Unità Operativa: Manutenzione Infrastrutture
Strategiche-Ponti-Gallerie

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Lavori lungo la SP 01 “Mostaccin” per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in comune di Monfumo (TV) – Ponte ID534 prog. Km 2+000.
Procedura di approvazione del Progetto Definitivo ai sensi dell’art. 23 comma 7) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Avviso di convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. n. 241/1990 agli atti prot. 65405/2022 del 11.11.2022.
Invio esiti verifica di compatibilità idraulica richiesti con parere del 22.12.2022 Vs prot. 13816/2022 pervenuto agli atti con prot. 74342 del 23.12.2022. CUP B87H21009320001

Con riferimento all’invio delle integrazioni relative al progetto di pari oggetto, richieste con parere dalla scrivente (prot. n. 13816 del 22.12.2022), si rappresenta che è stata analizzata la documentazione tecnica ricevuta. Nel merito, si rilevano le seguenti criticità:

- i risultati sia nello stato di fatto che di progetto, sia dentro che fuori dall’alveo, non sono coerenti con quanto indicato nell’Allegato I del PGRA, in quanto dal DTM utilizzato per l’interpolazione delle quote della griglia di calcolo non sono stati completamente rimossi gli attraversamenti a monte e a valle di quello in progetto;
- gli affluenti al corso d’acqua vanno cautelativamente rimossi dal DTM poiché non consentono la conservazione della massa liquida disponibile per eventuali alluvionamenti;
- i parametri scelti per la scabrezza non risultano cautelativi rispetto a quanto previsto dal PGRA, che costituisce il solo testo normativo di riferimento per la produzione delle verifiche di compatibilità idraulica di cui al punto 3 dell’Allegato A delle NTA del PGRA;
- la stima del fattore di riduzione della luce libera dei ponti F_R risulta errato, in quanto non sono state interpretate in maniera corretta le fasce dei valori del parametro calcolato P_0 . A questo proposito si chiede anche di rendere espliciti i calcoli relativi a tutti gli attraversamenti al fine di poter valutare la corretta applicazione della procedura prevista dall’Allegato I del PGRA.

Sulle delineate premesse, la scrivente esprime parere non favorevole all’intervento in oggetto, rivedibile con ogni necessaria urgenza, nel momento in cui la documentazione di progetto chiarisca gli aspetti critici sopra elencati. Si coglie l’occasione per richiedere che nella trasmissione delle ulteriori integrazioni vengano inclusi i file di input del modello, ovvero i file di formato *.json.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marina Colaizzi

Dirigente di riferimento:
ing. Michele Ferri – michele.ferri@distrettoalpiorientali.it

Monfumo_ponteMuson_parere2_ADB

www.distrettoalpiorientali.it
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604